

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

Affaire suivie par :

DD28 - 02.38.77.33.68

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - CHARTRES METROPOLE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE UMPEAU
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SOURS
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE SANTEUIL
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE OUARVILLE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE NOGENT LE PHAYE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MOINVILLE LA JEULIN
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE HOUVILLE LA BRANCHE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE FRANCOURVILLE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BEVILLE LE COMTE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - C'CHARTRES EAU
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE VOISE

La synthèse annuelle 2024 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les
résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

CHARTRES METROPOLE

Prélèvement	00130435	Commune	VOISE
Unité de gestion	0141 CHARTRES METROPOLE	Prélevé le :	vendredi 24 juillet 2026 à 08h36
Installation	TTP 001580 BOIS BICHOT	par :	VIE
Point de surveillance	P 0000003322 SP DE BOIS BICHOT (TTP)	Type visite :	AA
Localisation exacte	ROBINET DISTRIBUTION APT		

Mesures de terrain

Température de l'eau
pH

Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
12,7	°C				25,00
7,0	unité pH			6,50	9,00

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

6901

Type de l'analyse : DIV

Code SISE de l'analyse : 00136304

Référence laboratoire : LSE2607-63630

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates	0	mg(CO3)/L				
CO2 libre calculé	2,37	mg/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	4	agressive			1,00	2,00
Hydrogénocarbonates	304,0	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,41	unité pH				
Titre alcalimétrique	0,00	°f				
Titre alcalimétrique complet	24,90	°f				

MINERALISATION

Calcium	94,2	mg/L				
Chlorures	23,20	mg/L				250,00
Magnésium	9,9	mg(Mg)/L				
Potassium	0,8	mg/L				
Sodium	7,6	mg/L				200,00
Sulfates	5,70	mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)	28,40	mg/L		50,00		
-------------------	-------	------	--	-------	--	--



Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00130435)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés et non conforme aux références de qualité pour le paramètre équilibre calcocarbonique.

Chartres, le 11 août 2026

P/le Préfet,
P/ le directeur départemental,
l'Adjoint au Directeur
Départemental,
L'Ingénieur.e d'Etudes Sanitaires

signé :

Aurélie MARCEL

