RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Grand Est

Délégation Départementale de la Marne
Service santé-environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD51-SE@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Cuivre, Nickel, Plomb

CDC BRIE CHAMPENOISE LDE

Commune de : BERGERES-SOUS-MONTMIRAIL

Prélèvement et mesures de terrain du **19/10/2026 à 12h03** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L'AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : CCBC BERGERES LE THOULT (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : BERGERES SOUS MONTMIRAIL DIST. - 19 RUE DU CHÂTEAU, 51210 BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAIL MELANGEUR SANITAIRES FEMME

Code point de surveillance : 0000000845 Code installation : 000850 Type d'analyse : PBCUN
Code Sise analyse : 00165156 Référence laboratoire : H_CS26.11042.2 Numéro de prélèvement : 05100147373

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Châlons-en-champagne, le 21 octobre 2026

Pour la Directrice de la Délégation
Départementale de la Marne,

La Technicienne Sanitaire et
de Sécurité Sanitaire,

Léa GRAINCOURT

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
PLOMB	1,0	µg/L		10,0		
NICKEL	<0,5	µg/L		20,0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1