

SIAEP CLECY DRUANCE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRESIDENT
SIAEP CLECY DRUANCE
Mairie

14570 CLECY

Prélèvement du : mercredi 07 octobre 2026 à 14h35
Code Sise du prélèvement 00253090
Installation Unité de distribution SAINT OMER
Nom du point de surveillance PC ESSON (ST OMER)
Localisation exacte Robinet cuisine, 2 rue du Bas d'hesson
Commune ESSON

Prélevé par : SARAH LEVOY
Type visite : ROUTINE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 -				
Saveur (qualitatif)	0 -				
Température de l'eau	19 °C				25,00
pH	7,7 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,17 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,28 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

effectuée par : LABEO Frank Duncombe

Référence laboratoire : E.2026.18172-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	8 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	7 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,11 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	20,0 °f				
Titre hydrotimétrique	18,4 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	15,1 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	475 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	8,09 mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,31 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	15,7 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	<0,25 mg(C)/L				2,00

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

ANGOVILLE
BO (LE)
CESNY-LES-SOURCES
CLECY
COMBRAY
COSSESSEVILLE
DONNAY
ESSON
HOM (LE)
MESLAY
POMMERAYE (LA)
SAINT-OMER
SAINT-REMY
VEY (LE)

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00253090)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Armelle FICHET