Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 20 novembre 2026

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE BELLOU LE TRICHARD
Mairie

61130 BELLOU LE TRICHARD

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SIAEP DU PERCHE SUD 3

Prélèvement 00151802
Unité de gestion 0263 SIAEP DU PERCHE SUD 3
Installation **UDI** **000526** **BELLOU LE TRICHARD**
Point de surveillance P 0000000527 PC1
Localisation exacte La Gennetière, robinet intérieur
Commune BELLOU-LE-TRICHARD

Prélevé le : **lundi 09 novembre 2026 à 10h45**
par : CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)
Type visite : BB

Mesures de terrain

	Résultats		Limite de qualité		Référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	13	°C				25,00
Chlore libre	<0,05	mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : CVM Code SISE de l'analyse : 00159197 Référence laboratoire : O.2026.20384-1-1

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	0,22	µg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00151802)

Eau d'alimentation conforme à la limite de qualité maximale en vigueur pour le paramètre chlorure de vinyle monomère fixée à 0,5 µg/L. Cette valeur concerne le lieu exact du prélèvement et n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau d distribution.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD