RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

Agence Régionale de Santé Grand Est

Agence régionale de santé (ARS) GRAND EST
Délégation départementale – HAUTE-MARNE
Téléphone : 0325350717
Courriel : ars-grandest-dd52-se@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Vivien PRUVOT
Référence : Alerte n°181342
Date d'émission: 02/11/2026

**Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau**
**EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE**
**ADDUCTION D'EAU POTABLE**
*Prévu par le code de la santé publique*

# ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

## IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

| | |
|---|---|
| **Commune :** | BIESLES |
| **Localisation :** | LE PUITS DES MEZES - LE PUITS DES MEZES |
| **Point de surveillance :** | 0520000000060 |
| **Installation :** | SYNDICAT DE CIREY-LES-MAREILLE (UDI 052000050) |
| **Date et heure de prélèvement :** | 28/10/2026 à 14:56 |
| **Motif de prélèvement :** | CONTROLE COMPLEMENTAIRE VOLONTAIRE |
| **Id prélèvement ou reflab :** | 26M096995-002 |

**Recommandations / Observations de l'ARS :**

Eau non conforme aux limites de qualité sur le plan bactériologique.

Les mesures correctives doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau (renforcement de la chloration, vérification du système de chloration...).

Une analyse de contrôle sera réalisée prochainement afin de vérifier le retour à une situation normale.

## RESULTATS D'ANALYSES

**Bactériologie - Non-conformité aux limites de qualité**

| Paramètre | Résultat | Unité | Norme mini | Norme maxi | Résultats définitifs |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTÉROCOQUES /100ML-MS | **1** | n/(100mL) | | 0 | Oui |

**POUR INFORMATION :**

**RECONTRÔLES PROGRAMMES :**

| Code PSV | Commune | Libellé PSV | Lieu exact | Analyse |
|---|---|---|---|---|
| 0520000000060 | BIESLES | LE PUITS DES MEZES | | 052BACT |