Agence régionale de santé (ARS) ILE DE FRANCE
Délégation départementale – SEINE-ET-MARNE
Téléphone :
Courriel : ars-dd77-se-eau@ars.sante.fr

Affaire Suivie par : Sandrine BAZIRE
Référence : Alerte n°181128
Date d'émission: 30/10/2026

Contrôle sanitaire de la qualité de l'eau
EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE
ADDUCTION D'EAU POTABLE
Prévu par le code de la santé publique

ALERTE SUR LA QUALITE DE L'EAU

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Commune :	NONVILLE
Localisation :	CENTRE BOURG - CENTRE BOURG MAIRIE CUISINE RDC
Point de surveillance :	0770000002017
Installation :	NONVILLE - SIDEAU (UDI 077001703)
Date et heure de prélèvement :	27/10/2026 à 13:42
Motif de prélèvement :	CONTROLE SANITAIRE PLANIFIE
Id prélèvement ou reflab :	LSE2610-43556

Recommandations / Observations de l'ARS :

Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité en vigueur pour le paramètre Nitrates et le calcul Nitrates/Nitrites.
En l'état, cette eau ne doit pas être consommée par les femmes enceintes et les nourrissons.
Une information ciblée doit être faite auprès de ces populations avec proposition de mesure de substitution.

RESULTATS D'ANALYSES

Physico-chimie - Non-conformité aux limites de qualité

Paramètre	Résultat	Unité	Norme mini	Norme maxi	Résultats définitifs
NITRATES/50 + NITRITES/3	**1.02**	mg/L		1	Oui
NITRATES (EN NO3)	**51.00**	mg/L		50	Oui

POUR INFORMATION :