Préfecture de l'Yonne
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

Bulletin édité le 02 novembre 2026

Unité de gestion: FEDERATION EAUX PUISAYE FORTERRE

Exploitant: FEDERATION EAUX PUISAYE-FORTERRE

Date prélèvement et mesures de terrain : 27 octobre 2026 à 13h43.
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
SERY - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee
Type d'analyse: A
Nom du point de surveillance: CENTRE BOURG - SERY
Localisation exacte du prélèvement: 5 rue de pregilbert

Code du point de surveillance: 0000000641 Code installation: 000641 Numéro de prélèvement: **00141168**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne
14, rue Guynemer- 89000 AUXERRE
Standard: 0 808 807 107

08900141168

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	14,9	°C		25		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,17	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,33	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Coloration	<5	mg(Pt)/L		15		
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0,13	NFU		2		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,35	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	29,30	°f				
Titre hydrotimétrique	28,04	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	7,30	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	571	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	11,00	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,56	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates (en NO3)	24,70	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				0