Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 30 octobre 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE JULLY SUR SARCE

Mairie

10260 JULLY SUR SARCE

JULLY SUR SARCE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116667	
Unité de gestion		0228	JULLY SUR SARCE
Installation	UDI	001000	JULLY SUR SARCE RESEAU
Point de surveillance	P	0000001267	JULLY SUR SARCE RESEAU
Localisation exacte	CUISINE AUBERGE DE JULLY		
Commune			JULLY-SUR-SARCE

Prélevé le : vendredi 23 octobre 2026 à 09h53
par : CLEMENCE TOULOT
Type visite : AU

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116667)

Compte tenu du paramètre contrôlé, cette eau est conforme à la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définie par l'arrêté du 11 janvier 2007.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Philippe ANTOINE

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : NO3 Code SISE de l'analyse : 00116765 Référence laboratoire : 26M095256-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Nitrates (en NO3)	35	mg/L		50.00		