PRÉFÈTE
DE LA MEUSE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation départementale de la Meuse
Service Santé Environnement / Unité Eau

Affaire suivie par : D. SARTELET
Téléphone : 03 29 76 84 38
Courriel : ARS-GRANDEST-DD55-VSSE@ars.sante.fr

Destinataire(s) :

MAIRIE DE SAUDRUPT

SYNDICAT DES EAUX SUD MEUSE

Bar-le-Duc, le 26 octobre 2026

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SYNDICAT DES EAUX SUD MEUSE

Prélèvement : 00128718
Unité de gestion : 0679 SYNDICAT DES EAUX SUD MEUSE
Installation : UDI BRILLON-HAIRONVILLE-SAUDRUPT
Point de surveillance : 0000001766 CONC. SAUDRUPT
Commune : SAUDRUPT
Localisation exacte : AGENCE POSTALE, 3 RUE D HAIRONVILLE, ROBINET SANITAIRE

Prélevé le : **13 octobre 2026 à 09h07**
par : M. CAMUZET, EUROFINS
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyses effectuées par : EUROFINS HYDROLOGIE EST 5401
Type de l'analyse : A+ Référence laboratoire : 26M091152-002 T SISE : 26/10/2026

Mesures terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	17,6 °C				25,00
Couleur (qualitatif)	0				
Aspect (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
Chlore total	0,15 mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,14 mg(Cl2)/L				

Commentaires

Résultats d'analyses

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,4 NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bactéries aérobies revivifiables à 22°- 68h	<1 n/mL				
Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h	1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Résultats d'analyses		Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/100mL		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre hydrotimétrique	31,8 °f				
Titre alcalimétrique complet	29,5 °f				
MINERALISATION					
Chlorures	7,2 mg/L				250,00
Sulfates	14 mg/L				250,00
Calcium	100 mg/L				
Conductivité à 25°C	600 µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	15 mg(Mg)/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	1,3 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L		0,50		
Nitrates (en NO3)	7,0 mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,14 mg/L		1,00		
FER ET MANGANESE					
Fer total	5 µg/L				200,00
Manganèse total	7,62 µg/L				50,00

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfète,
Pour la directrice générale de l'ARS,
Par délégation,
La responsable de l'unité Eau,



Séverine COUDERT

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)