



**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE**



**Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement**

Troyes le 18 avril 2025

**MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE JULLY SUR SARCE
Mairie
10260 JULLY SUR SARCE**

JULLY SUR SARCE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00108953	
Unité de gestion		0228	JULLY SUR SARCE
Installation	UDI	001000	JULLY SUR SARCE RESEAU
Point de surveillance	P	0000001267	JULLY SUR SARCE RESEAU
Localisation exacte		CUISINE AUBERGE DE JULLY	
Commune		JULLY-SUR-SARCE	

Prélevé le : mercredi 16 avril 2025 à 10h42
par : CLEMENCE TOULOT
Type visite : DDIS

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00108953)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour le paramètre mesuré. La teneur en nitrates est conforme à la limite de qualité de 50 mg/l.

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure d'études sanitaires,

Céline LEGRAND

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : NO3

Code SISE de l'analyse : 00109056

Référence laboratoire : 25M032877-001

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrates (en NO3)

34 mg/L

50,00