Préfecture de la Nièvre
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de la Nièvre

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

Bulletin édité le 27 octobre 2026

Unité de gestion: SIAEP DE LA BOURGOGNE NIVERNAISE

Exploitant: SIAEP BOURGOGNE NIVERNAISE

Date prélèvement et mesures de terrain : 09 octobre 2026 à 11h14
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation :
MOULIN DE CORBELIN - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'analyse : A

Nom du point de surveillance BOURG LA CHAPELLE ST ANDRE - CHAPELLE-SAINT-ANDRE (LA)
Localisation exacte du prélèvement : mairie rob secrétariat

UGE 0279

Code du point de surveillance: 0000000299 Code installation: 000243 Numéro de prélèvement: **00087668**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La présence de bactéries revivifiables témoigne d'une vulnérabilité de ce réseau à une contamination bactériologique qu'il convient de limiter par une chloration suffisante.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne Franche Comté- Unité Territoriale de la Nièvre
5, Avenue Jean-Baptiste COLBERT - 58000 NEVERS
Standard: 0 808 807 107

05800087668

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	16,9	°C		25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8,2	unité pH	6,5	9		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,35	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,39	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Coloration	<5	mg(Pt)/L		15		
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0,22	NFU		2		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,57	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	23,50	°f				
Titre hydrotimétrique	22,50	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	6,40	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	444	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	4,80	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	<0,2	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,27	mg/L				1
Nitrates (en NO3)	13,30	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)				0