RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

SMAEP DU VIEUX COLOMBIER

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMAEP DU VIEUX COLOMBIER
Mairie

14960 SAINT COME DE FRESNE

Prélèvement du : **jeudi 22 mai 2025 à 10h15**
Code Sise du prélèvement **00244827**
Installation Unité de distribution BANVILLE
Nom du point de surveillance CAMPING DE GRAYE
Localisation exacte Caile Clos du Moulin 7 route de Banville robinet laverie
Commune GRAYE-SUR-MER

Prélevé par : MANUEL DELAUNAY(LABORATOIRE)
Type visite : D1 EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	-				
Odeur (qualitatif)	0	-				
Saveur (qualitatif)	0	-				
Température de l'eau	17	°C				*25,00*
pH	7,1	unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	0,15	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,18	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2025.8658-1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	23	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,18	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique	<0,10	°f				
Titre alcalimétrique complet	30,6	°f				
Titre hydrotimétrique	36,6	°f				
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	817	µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	9,46	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

BANVILLE
GRAYE-SUR-MER
MEUVAINES
REVIERS
SAINTE-CROIX-SUR-MER
TIERCEVILLE
VER-SUR-MER

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00244827)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

Le technicien sanitaire en chef

Signé

Dominique CHEMIN