Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 30 octobre 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE CELLES SUR OURCE

Mairie

10110 CELLES SUR OURCE

CELLES SUR OURCE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116672	
Unité de gestion		0378	CELLES SUR OURCE
Installation	UDI	000094	CELLES SUR OURCE RESEAU
Point de surveillance	P	0000000118	CELLES SUR OURCE RESEAU HAUT
Localisation exacte	CUISINE 6 RUE DES GAMACHES		
Commune			CELLES-SUR-OURCE

Prélevé le : vendredi 23 octobre 2026 à 11h52
par : CLEMENCE TOULOT
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116672)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Philippe ANTOINE

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain	***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES***		
Aspect (qualitatif)		normal	X
Couleur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain	***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL***		
Température de l'eau		15,9	°C
Analyse terrain	***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE***		
pH		7,9	unité pH
Analyse terrain	***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION***		
Chlore libre		0,74	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,77	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00116770 Référence laboratoire : 26M095304-002

	Résultats		***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
			inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,4	NFU				2.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,9	°f				
Titre hydrotimétrique	23,4	°f				
MINERALISATION						
Calcium	90	mg/L				
Chlorures	4,6	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	440	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	2,3	mg(Mg)/L				
Sulfates	9,4	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,9	mg(C)/L				2.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,13	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	6,6	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	19	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A | Code SISE de l'analyse : 00116770 | Référence laboratoire : 26M095304-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	<0,50	µg/L		100.00		
Chlorodibromométhane	2,00	µg/L		100.00		
Chloroforme	2,68	µg/L		100.00		
Dichloromonobromométhane	2,70	µg/L		100.00		
Trihalométhanes (4 substances)	7,38	µg/L		100.00		