Préfecture du Jura
ARS Bourgogne Franche Comté - Délégation Territoriale du Jura

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

Bulletin édité le 05 novembre 2026

Unité de gestion: ADD.DU SIEA DE LA REGION DE DOLE

Exploitant: S.O.G.E.D.O. ROCHEFORT SUR NENON

Date prélèvement et mesures de terrain : 13 octobre 2026 à 11h00.
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
SIEA DE LA REGION DE DOLE SUD - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: CENTRE BOURG - PARCEY
Localisation exacte du prélèvement:

Code du point de surveillance: 0000001648 Code installation: 001319 Numéro de prélèvement: **00129602**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité. Une surveillance anticipée de certains paramètres émergents, dont les per- et polyfluoroalkylées (PFAS), a été mise en place par l'ARS. Les résultats de ce suivi ont montré des valeurs supérieures à la limite d e qualité fixée à 0,1 µg/l pour la somme des PFAS. Les collectivités o nt engagé, en lien avec l'ARS et la préfecture, un plan d'action pour rétablir la qualité de l'eau. Les modalités de gestion sont basées sur l'application du principe de proportionnalité au regard des connaissa nces et expertises du moment et ne conduisent pas, à ce stade, à prono ncer des restrictions d'usages de l'eau. Pour plus d'informations sur les PFAS, vous pouvez consulter le site internet de l'ARS :https://www .bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/les-pfas-en-bourgogne-franch

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne- Franche-Comté - Unité Territoriale Santé Environnement
15 rue François BUSSENET - 39004 Lons-le-Saunier CEDEX
Tél.: 03 39 59 51 94 | www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

03900129602

	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
Analyse laboratoire						
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)						
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	0,009	µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorododécanoique (PFDoDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	0,008	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	0,021	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	0,007	µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	0,001	µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	0,038	µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005	µg/L				
Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,001	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	0,002	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	0,054	µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	0,013	µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	**0,153**	**µg/L**				**0,1**
Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS)	0,074	µg/L				