Préfecture de Côte d'Or - ARS Bourgogne Franche Comté

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté

Bulletin édité le 29 octobre 2026

Unité de gestion: SIAEP DE SAVOISY

Exploitant: VEOLIA EAU - CHATILLON

Date prélèvement et mesures de terrain : 30 septembre 2026 à 11h00.
Par le laboratoire: LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON

Nom et type d'installation:
SIAEP DE SAVOISY - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: BOURG - PLANAY
Localisation exacte du prélèvement: 1 rue de la tonille

Code du point de surveillance: 0000001937 | Code installation: 001644 | Numéro de prélèvement: **00179155**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Confirmation de la présence d'anthraquinone à ce point de prélèvement (origine : dégradation des canalisations). Teneur relativement faible n'induisant pas de restrictions d'usage de l'eau. Plan d'actions à met tre en œuvre pour limiter la présence de ce composé.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

ARS Bourgogne Franche Comté - Unité territoriale santé environnement de Côte-d'Or
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Téléphone : (standard) : 0808 807 107 - (secrétariat) : 03 39 59 53 01

02100179155

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	19,0	°C		25		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,07	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,11	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Saveur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,50	NFU		2		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de mesure du pH	19,5	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,4	unité pH	6,5	9		
Titre alcalimétrique complet	28,22	°f				
Titre hydrotimétrique	29,1	°f				
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Anthraquinone (HAP)	0,20	µg/L				
MINERALISATION						
Chlorures	5,9	mg/L		250		
Conductivité à 25°C	571	µS/cm	200	1 100		
Sulfates	7,6	mg/L		250		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,66	mg(C)/L		2		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L		0,1		
anion phosphonate	<10	µg/L				
Nitrates (en NO3)	15,2	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L				0,5
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)				0
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Dalapon spd	<0,10	µg/L				
SOMME DES PESTICIDES						
Total des pesticides analysés	0,049	µg/L				0,5
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,020	µg/L				0,1
Alachlore	<0,020	µg/L				0,1
Boscalid	<0,020	µg/L				0,1
Cyazofamide	<0,020	µg/L				0,1
Cymoxanil	<0,10	µg/L				0,1
Diméthénamide	<0,020	µg/L				0,1
Fenhexamid	<0,020	µg/L				0,1
Fluopicolide	<0,020	µg/L				0,1
Fluopyram	<0,020	µg/L				0,1

Isoxaben	<0,020	µg/L				0,1
Mandipropamide	<0,020	µg/L				0,1
Métazachlore	<0,020	µg/L				0,1
Métolachlore	<0,020	µg/L				0,1
Napropamide	<0,020	µg/L				0,1
Oryzalin	<0,050	µg/L				0,1
Penoxsulam	<0,020	µg/L				0,1
Pethoxamide	<0,020	µg/L				0,1
Propyzamide	<0,020	µg/L				0,1
Pyroxsulame	<0,020	µg/L				0,1
Tébutam	<0,020	µg/L				0,1
Zoxamide	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,020	µg/L				0,1
2,4-D	<0,020	µg/L				0,1
2,4-DB	<0,050	µg/L				0,1
2,4-MCPA	<0,020	µg/L				0,1
2,4-MCPB	<0,10	µg/L				0,1
Dichlorprop	<0,020	µg/L				0,1
Mécoprop	<0,020	µg/L				0,1
Propaquizafop	<0,020	µg/L				0,1
Quizalofop	<0,020	µg/L				0,1
Triclopyr	<0,10	µg/L				0,1
PESTICIDES CARBAMATES						
Asulame	<0,020	µg/L				0,1
Carbaryl	<0,020	µg/L				0,1
Carbendazime	<0,020	µg/L				0,1
Chlorprophame	<0,10	µg/L				0,1
Indoxacarbe	<0,020	µg/L				0,1
Mancozèbe	<0,10	µg/L				0,1
Metam-sodium	<2,0	µg/L				0,1
Méthiocarb	<0,020	µg/L				0,1
Phenmédiphame	<0,020	µg/L				0,1
Propamocarbe	<0,020	µg/L				0,1
Prosulfocarbe	<0,020	µg/L				0,1
Pyrimicarbe	<0,020	µg/L				0,1
Thiophanate méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Triallate	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES DIVERS						
Acide phtalique	<1,0	µg/L				0,1
Aclonifen	<0,020	µg/L				0,1
Benoxacor	<0,020	µg/L				0,1
Bentazone	<0,020	µg/L				0,1
Biphényle	<0,10	µg/L				0,1
Bixafen	<0,020	µg/L				0,1
Brodifacoum	<0,050	µg/L				0,1
Bromacil	<0,020	µg/L				0,1
Captane	<0,050	µg/L				0,1
Carfentrazone éthyle	<0,020	µg/L				0,1
Chlorantraniliprole	<0,020	µg/L				0,1
Chloridazone	<0,020	µg/L				0,1
Chlormequat	<0,100	µg/L				0,1
Chlorothalonil	<0,020	µg/L				0,1
Chlorure de choline	<0,10	µg/L				0,1
Clethodime	<0,020	µg/L				0,1
Clofentézine	<0,020	µg/L				0,1
Clomazone	<0,020	µg/L				0,1

Clopyralid	<0,020	µg/L				0,1
Cycloxydime	<0,020	µg/L				0,1
Cyprodinil	<0,020	µg/L				0,1
Cyprosulfamide	<0,020	µg/L				0,1
Daminozide	<0,10	µg/L				0,1
Dibromoéthane-1,2	<0,1	µg/L				0,1
Dichloropropylène-1,3 cis	<0,10	µg/L				0,1
Dichloropropylène-1,3 total	<SEUIL	µg/L				0,1
Dichloropropylène-1,3 trans	<0,10	µg/L				0,1
Diflufénicanil	<0,020	µg/L				0,1
Diméfuron	<0,020	µg/L				0,1
Diméthomorphe	<0,020	µg/L				0,1
Dinocap	<0,100	µg/L				0,1
Diphenylamine	<0,020	µg/L				0,1
Ethofumésate	<0,020	µg/L				0,1
Fenpropidin	<0,020	µg/L				0,1
Fenpropimorphe	<0,020	µg/L				0,1
Fipronil	<0,10	µg/L				0,1
Flonicamide	<0,020	µg/L				0,1
Fluazinam	<0,020	µg/L				0,1
Flurochloridone	<0,020	µg/L				0,1
Fluroxypir	<0,020	µg/L				0,1
Fluroxypir-meptyl	<0,10	µg/L				0,1
Flurtamone	<0,020	µg/L				0,1
Fluxapyroxad	0,020	µg/L				0,1
Folpel	<0,10	µg/L				0,1
Fosetyl-aluminium	<0,100	µg/L				0,1
Glufosinate	<0,10	µg/L				0,1
Glyphosate	<0,10	µg/L				0,1
Hydrazide maleïque	<0,100	µg/L				0,1
Imazalile	<0,020	µg/L				0,1
Imazamox	<0,020	µg/L				0,1
Imazapyr	<0,020	µg/L				0,1
Imidaclopride	<0,020	µg/L				0,1
Iprodione	<0,100	µg/L				0,1
Isoxaflutole	<0,020	µg/L				0,1
Lenacile	<0,020	µg/L				0,1
Mefenpyr diethyl	<0,020	µg/L				0,1
Méfentrifluconazole	<0,020	µg/L				0,1
Mepiquat	<0,020	µg/L				0,1
Meptyldinocap	<0,10	µg/L				0,1
Métalaxyle	<0,020	µg/L				0,1
Métaldéhyde	<0,100	µg/L				0,1
Metrafenone	<0,020	µg/L				0,1
Naptalame	<0,020	µg/L				0,1
Norflurazon	<0,020	µg/L				0,1
Nuarimol	<0,020	µg/L				0,1
Oxadixyl	<0,020	µg/L				0,1
Paclobutrazole	<0,020	µg/L				0,1
Pendiméthaline	<0,020	µg/L				0,1
Piclorame	<0,020	µg/L				0,1
Pinoxaden	<0,020	µg/L				0,1
Prochloraze	<0,020	µg/L				0,1
Procymidone	<0,020	µg/L				0,1
Propoxycarbazone	<0,020	µg/L				0,1
Pyraflufen éthyl	<0,020	µg/L				0,1
Pyréthrine	<0,050	µg/L				0,1

Pyriméthanil	<0,020	µg/L				0,1
Pyriproxyfen	<0,020	µg/L				0,1
Quinmerac	<0,020	µg/L				0,1
Spiroxamine	<0,020	µg/L				0,1
Tétraconazole	<0,020	µg/L				0,1
Tetradifon	<0,010	µg/L				0,1
Thiabendazole	<0,020	µg/L				0,1
Thiaclopride	<0,020	µg/L				0,1
Thiamethoxam	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Bromoxynil	<0,020	µg/L				0,1
Crésol para	<0,10	µg/L				0,1
Dicamba	<0,10	µg/L				0,1
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L				0,1
Dinoseb	<0,020	µg/L				0,1
Dinoterbe	<0,020	µg/L				0,1
Imazaméthabenz	<0,020	µg/L				0,1
Pentachlorophénol	<0,020	µg/L				0,1
Trichlorophénol-2,4,5	<0,10	µg/L				0,1
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,002	µg/L				0,03
Dieldrine	<0,002	µg/L				0,03
Dimétachlore	<0,020	µg/L				0,1
Heptachlore	<0,010	µg/L				0,03
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Azamétiphos	<0,020	µg/L				0,1
Azinphos éthyl	<0,10	µg/L				0,1
Diméthoate	<0,020	µg/L				0,1
Ethephon	<0,10	µg/L				0,1
Fosthiazate	<0,020	µg/L				0,1
Ométhoate	<0,020	µg/L				0,1
Parathion éthyl	<0,020	µg/L				0,1
Parathion méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Phosmet	<0,050	µg/L				0,1
Phoxime	<0,020	µg/L				0,1
Pyrimiphos méthyl	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Alphaméthrine	<0,10	µg/L				0,1
Cyperméthrine	<0,10	µg/L				0,1
Fluvalinate-tau	<0,050	µg/L				0,1
Lambda Cyhalothrine	<0,010	µg/L				0,1
Perméthrine	<0,10	µg/L				0,1
Piperonil butoxide	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,020	µg/L				0,1
Picoxystrobine	<0,020	µg/L				0,1
Pyraclostrobine	<0,020	µg/L				0,1
Trifloxystrobine	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,020	µg/L				0,1
Flazasulfuron	<0,020	µg/L				0,1
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,020	µg/L				0,1
Foramsulfuron	<0,020	µg/L				0,1
Mésosulfuron-méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Nicosulfuron	<0,020	µg/L				0,1
Prosulfuron	<0,020	µg/L				0,1

Sulfosulfuron	<0,020	µg/L				0,1
Thifensulfuron méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/L				0,1
Triflusulfuron-methyl	<0,020	µg/L				0,1
Tritosulfuron	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES TRIAZINES						
Atrazine	<0,020	µg/L				0,1
Cyromazine	<0,020	µg/L				0,1
Flufenacet	<0,020	µg/L				0,1
Hexazinone	<0,020	µg/L				0,1
Métamitrone	<0,020	µg/L				0,1
Métribuzine	<0,020	µg/L				0,1
Propazine	<0,020	µg/L				0,1
Secbuméton	<0,020	µg/L				0,1
Simazine	<0,020	µg/L				0,1
Terbuméton	<0,020	µg/L				0,1
Terbuthylazin	<0,020	µg/L				0,1
Terbutryne	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,10	µg/L				0,1
Bromuconazole	<0,020	µg/L				0,1
Cyproconazol	<0,020	µg/L				0,1
Difénoconazole	<0,020	µg/L				0,1
Epoxyconazole	<0,020	µg/L				0,1
Florasulam	<0,020	µg/L				0,1
Fludioxonil	<0,020	µg/L				0,1
Flusilazol	<0,020	µg/L				0,1
Flutriafol	<0,020	µg/L				0,1
Hymexazol	<0,100	µg/L				0,1
Metconazol	<0,020	µg/L				0,1
Myclobutanil	<0,020	µg/L				0,1
Propiconazole	<0,020	µg/L				0,1
Prothioconazole	<0,050	µg/L				0,1
Tébuconazole	<0,020	µg/L				0,1
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L				0,1
Triadiméfon	<0,020	µg/L				0,1
Triadimenol	<0,020	µg/L				0,1
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,020	µg/L				0,1
Sulcotrione	<0,020	µg/L				0,1
Tembotrione	<0,050	µg/L				0,1
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron	<0,020	µg/L				0,1
Diflubenzuron	<0,020	µg/L				0,1
Diuron	<0,020	µg/L				0,1
Ethidimuron	<0,020	µg/L				0,1
Fénuron	<0,020	µg/L				0,1
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,020	µg/L				0,1
Isoproturon	<0,020	µg/L				0,1
Métobromuron	<0,020	µg/L				0,1
Monuron	<0,020	µg/L				0,1
Thébuthiuron	<0,020	µg/L				0,1
Thiazfluron	<0,020	µg/L				0,1
Trinéxapac-éthyl	<0,020	µg/L				0,1
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,020	µg/L				0,1
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1

Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L				0,1
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Atrazine déséthyl	<0,020	µg/L				0,1
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,020	µg/L				0,1
Chloridazone desphényl	0,029	µg/L				0,1
Chloridazone méthyl desphényl	<0,020	µg/L				0,1
Chlorothalonil R417888	<0,020	µg/L				0,1
Flufenacet ESA	<0,020	µg/L				0,1
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L				0,1
N,N-Dimethylsulfamide	<0,020	µg/L				0,1
OXA alachlore	<0,020	µg/L				0,1
Simazine hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Terbuméton-désethyl	<0,020	µg/L				0,1
Terbuthylazin déséthyl	<0,020	µg/L				0,1
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,020	µg/L				0,1
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,020	µg/L				0,1
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,020	µg/L				0,1
Aldicarbe sulfoxyde	<0,050	µg/L				0,1
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Desmethylnorflurazon	<0,020	µg/L				0,1
Dibutylétain cation	<0,02	µg/L				0,1
Diméthachlore OXA	<0,050	µg/L				0,1
Ethylenethiouree	<0,020	µg/L				0,1
Ethyleneuree	<0,10	µg/L				0,1
Fipronil sulfone	<0,020	µg/L				0,1
Flufénacet OXA	<0,020	µg/L				0,1
Heptachlore époxyde	<0,010	µg/L				0,03
Heptachlore époxyde cis	<0,010	µg/L				0,03
Heptachlore époxyde trans	<0,010	µg/L				0,03
Imazaméthabenz-méthyl	<0,020	µg/L				0,1
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,020	µg/L				0,1
Naphthol-1	<0,10	µg/L				0,1
N,N-Diéthyl-m-toluamide (DEET)	<0,020	µg/L				0,1
N,N-diméthyl-N'-phénylsulfamide	<0,020	µg/L				0,1
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,020	µg/L				0,1
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Sedaxane metabolite 02 (Sedaxane CSCD465008)	<0,050	µg/L				0,1
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L				0,1
Trietazine desethyl	<0,020	µg/L				0,1
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,10	µg/L				
CGA 354742	<0,020	µg/L				
CGA 369873	0,031	µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,13	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,020	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,050	µg/L				
ESA acetochlore	<0,020	µg/L				
ESA alachlore	<0,050	µg/L				
ESA metazachlore	<0,020	µg/L				
ESA metolachlore	<0,020	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L				
OXA acetochlore	<0,020	µg/L				
OXA metazachlore	<0,050	µg/L				
OXA metolachlore	<0,050	µg/L				