eurofins | Hydrologie

N° bon de commande : Contrôle ARS programme annuel

SI EAUX RAHLING SCHMITTVILLER OEHLINGE
11 Rue d'Alsace
57410 RAHLING
Service comptabilité

Résultats Partiels de l'échantillon n° 26M090836-002

Echantillon N° : 26M090836-002
Code échantillon client : RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE
Client facturé : SI EAUX RAHLING SCHMITTVILLER OEHLINGE
Nature : D16 : Productions
Type d'usage : AEP
Type d'analyse : 57_A
UGE : RAHLING SIE
Commune : RAHLING
Nom du point de prélèvement : STATION RAHLING TTP
STATION RAHLING
RESERVOIR RAHLING
Lieu de prélèvement : RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE

Date de prélèvement : 12/10/2026 11:39:54
Prélèvement effectué par : SIAD Jeremy (Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)) - E2ZJ - JSI
N° point prél. ARS : 1609
Code UGE ARS : 180
Motif prélèvement : CS - Contrôle sanitaire prévu par l'arrêté préfectoral

Paramètre	Résultat(1)	(2)	Limite de qualité réglementaire	Référence de qualité réglementaire
Caractéristiques organoleptiques (terrain)				
Aspect	Normal Qualit.			
Couleur (examen visuel)	Absence Qualit.			
Odeur (seuil)	Absence			
Saveur (qualitatif - in situ)	Absence			
Fer et Manganèse				
Fer (Fe) (*)	110 µg/l			<= 200
Oligo-éléments - Micropolluants minéraux				
Aluminium (Al) (*)	70 µg/l			<= 200
Oxygènes et matières organiques				
Carbone Organique Total (*)	0.5 mg C/l			<= 2
Paramètres azotés et phosphorés				
Ammonium (NH4) (*)	<0.05 mg NH4/l			<= 0.1
Nitrates (*)	4.6 mg NO3/l		<= 50	

Paramètre	Résultat(1)	(2)	Limite de qualité réglementaire	Référence de qualité réglementaire
Nitrites (*)	<0.01 mg NO2/l		<= 0.1	
Somme NO3/50 + NO2/3	0.09 mg/l		<= 1	
Paramètres microbiologiques				
Bactéries coliformes (*)	< 1 ufc/100 ml			< 1
Entérocoques intestinaux (*)	< 1 ufc/100 ml		< 1	
Escherichia coli (*)	< 1 ufc/100 ml		< 1	
Microorganismes revivifiables 22°C (*)	< 1 ufc/ml			
Microorganismes revivifiables 36°C (*)	1 ufc/ml			
Paramètres physicochimiques généraux				
Calcium (Ca) (*)	68 mg/l			
Chlorures (Cl) (*)	4.2 mg/l			<= 250
Conductivité à 25°C (*)	620 µS/cm			200 ≤ x ≤ 1100
Magnésium (Mg) (*)	44 mg/l			
Sulfates (*)	41 mg SO4/l			<= 250
Température de mesure de la conductivité	20.0 °C			
Titre Alcalimétrique complet (TAC) (*)	31.4 °F			
Titre hydrotimétrique (TH) (*)	34.9 °F			
Turbidité (*)	2.2 NFU	●		<= 2
Paramètres physicochimiques généraux (terrain)				
pH (*)	7.6 Unités pH			6.5 ≤ x ≤ 9
Température de l'eau sur site (*)	14.8 °C			<= 25
Résiduel de traitement de désinfection (terrain)				
Chlore libre (*)	0.33 mg Cl2/l			
Chlore total (*)	0.40 mg Cl2/l			

(1) Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Toutes les informations relatives à l'analyse sont disponibles au laboratoire.

(2) Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

(*) Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 29 Novembre 2006

Eurofins Hydrologie Est
SAS au capital de 10 249 470 € RCS Nancy 756 800 090 Siret 756 800 090 00257 TVA FR 46 756 800 090
Siège social rue Lucien Cuenot site Saint Jacques II BP 51005 54521 Maxéville cedex +33 (0)3 83 50 36 00 F +33 (0)3 83 56 84 22

Résultats Partiels de l'échantillon n° 26M090836-002

Maxeville, le 10/26/2026
Ahmed EL ARRARI
Coordinateur(rice) Projets Clients

