Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE ST-SAUVEUR-D'EMALLEVILLE
Route des Deux Eglises

76110 SAINT-SAUVEUR-D'ÉMALLEVILLE

Rouen, le 27 octobre 2026

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CCAMPAGNE CAUX CRIQUETOT

Prélèvement	**00309719**
Unité de gestion	CCAMPAGNE CAUX CRIQUETOT (UGE 0437)
Installation	CRIQUETOT CAMPAGNE CAUX (UDI 003748)
Point de surveillance	Point communal (P 0000001313)
Commune	SAINT-SAUVEUR-D'EMALLEVILLE
Localisation exacte	ROBINET GARAGE 116 RUE DES PENSÉES

Prélevé le : **mercredi 21 octobre 2026 à 13h00**
par : TAMARA PERRIER REPLEIN
Type visite : BB
Type d'eau : T
Motif :

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : BMT Code SISE de l'analyse : 00309779 Référence laboratoire : E.2026.19301-1

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,0196	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Nickel	<0,50	µg/L		20,00		
Plomb	0,44	µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00309719)

Eau d'alimentation conforme, le jour du prélèvement, aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Nota Bene : Les teneurs ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD