Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA SOMME
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DE LA SOMME
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

ars Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

PAYS DU COQUELICOT - VEOLIA

MADAME LE MAIRE
SENLIS LE SEC
MAIRIE

80300 SENLIS LE SEC

Amiens, le 23 octobre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom		
Prélèvement		**00135935**		**Prélevé le :**	mercredi 09 septembre 2026 à 10h45
Unité de gestion		0549	PAYS DU COQUELICOT - VEOLIA	**par :**	2LA
Installation	UDI	001170	SENLIS LE SEC UDI	**Type visite :**	AA
Point de surveillance	P	0000002078	CENTRE BOURG	**Commune :**	SENLIS-LE-SEC
Localisation exacte	371 RUE DU HAUT 80300 SENLIS-LE-SEC MITIGEUR CUISINE				

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	16 °C				25,00
Température de mesure du pH	15,9 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	670 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,24 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,25 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : DIV Code SISE de l'analyse : 00136014 Référence laboratoire : H_CS26.10469.8

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
MÉTABOLITES PERTINENTS					
Chloridazone desphényl	**0,446** µg/L		**0,10**		
Chloridazone méthyl desphényl	**0,131** µg/L		**0,10**		
PESTICIDES DIVERS					
Chloridazone	<0,005 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	**0,577** µg/L		**0,50**		

ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURALILLE
e-mail : ars-hdf-sse80@ars.sante.fr - Tél. : 0 809 40 20 32 - https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00135935)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres pesticides Desphényl-Chloridazone, Méthyl-Desphényl-Chloridazone et le total des pesticides analysés. Toutefois, cette eau est propre à la consommation humaine car la concentration des pesticides concernés reste inférieure aux valeurs sanitaires. Un contrôle renforcé est mis en place.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire

Jérôme VEYRET