

Destinataire(s) :

MAIRIE DE VAUDREMONT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrôle de l'eau distribuée

VAUDREMONT

Commune de : VAUDREMONT

Prélèvement et mesures de terrain du **23/09/2026 à 12h34** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS HYDROLOGIE EST, qui a aussi réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : VAUDREMONT (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : VAUDREMONT - ROBINET CUISINE 17 GRANDE RUE

Code point de surveillance : 0000000358 Code installation : 000314 Type d'analyse : D1

Code Sise analyse : 00108091 Référence laboratoire : 26M084334-002 Numéro de prélèvement : 05200108111

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-05200108111 - page : 1)

Le mercredi 07 octobre 2026

Pour la Directrice Générale et par délégation,
La Cheffe du service Santé Environnement



Anne-Marie DESTIPS

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques						
Benzo(a)pyrène *	<0,003	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,005	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,005	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,005	µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,005	µg/L		0,10		
Fluoranthène *	0,01	µg/L				
Acénaphène	<0,01	µg/L				
Phénanthrène	0,06	µg/L				
Anthracène	<0,01	µg/L				
Chrysène	<0,01	µg/L				
Fluorène	0,02	µg/L				
Pyrène	<0,01	µg/L				
Anthraquinone (HAP)	0,04	µg/L				
Benzanthracène	<0,01	µg/L				
Dibenzo(a,h)anthracène	<0,01	µg/L				
Acénaphthylène	<0,01	µg/L				
Naphtalène	<0,05	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (16 subst.)	0,09	µg/L				
Équivalent Toxique HAP	0,00292	POIDS CORP		5,00		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1