



Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

SIVU SALIGNAC ENTREPIERRES
Parc d'activités de Sisteron
17 Allée des Genêts
04200 SISTERON

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

SALIGNAC SALIGNAC VILLAGE

Exploitant: SIVU SALIGNAC ENTREPIERRES
Unité de gestion: 0015 - SIVU SALIGNAC ENTREPIERRES
Commune: SALIGNAC
Installation n°: UDI - 001145 - SALIGNAC VILLAGE
Point de surveillance n°: P - 0000001259 - SALIGNAC VILLAGE
Localisation exacte: Bureaux communauté de communes robinet cuisine
Type d'eau: EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Prélèvement n°: 00157096 Analyse n°: 00157160
Type analyse: A Référence labo: LSE2610-18200

Prélevé le : lundi 19 octobre 2026 à 08h58
par : LABORATOIRE CARSO KILLIAN
OUTRE

		Limites de qualité		Références de qualité	
MESURES TERRAIN	Résultat	Unité	Min	Max	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	20,4	°C			25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,9	unité pH			6,50 9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	225	µS/cm			200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,13	mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,16	mg(Cl2)/L			


		Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,18	NFU			2,00
Saveur (qualitatif)	0	ANS OBJE			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					

			Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
ANALYSES LABORATOIRE						
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH ₄)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrites (en NO ₂)	<0,01	mg/L		0,50		
Nitrates (en NO ₃)	1,00	mg/L		50,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,02	mg/L		1,00		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	13,05	°f				
Titre hydrotimétrique	11,24	°f				
pH	8,09	unité pH			6,50	9,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,42	mg(C)/L				2,00
MINERALISATION						
Sulfates	2,60	mg/L				250,00
Chlorures	0,50	mg/L				250,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00157096)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


Caroline CHAUVIN