RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Grand Est

Délégation Départementale de la Marne
Service santé-environnement
Courriel:ARS-GRANDEST-DD51-SE@ars.sante.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrôle de l'eau distribuée

CDC BRIE CHAMPENOISE LDE

Commune de : BERGERES-SOUS-MONTMIRAIL

Prélèvement et mesures de terrain du **19/10/2026 à 12h01** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES ET RECHERCHES DE L'AISNE (LDAR)

Nom et type d'installation : CCBC BERGERES LE THOULT (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : BERGERES SOUS MONTMIRAIL DIST. - 19 RUE DU CHÂTEAU, 51210 BERGÈRES-SOUS-MONTMIRAI MELANGEUR SANITAIRES FEMME
Code point de surveillance : 0000000845 Code installation : 000850 Type d'analyse : AUTRE
Code Sise analyse : 00165167 Référence laboratoire : H_CS26.10975.1 Numéro de prélèvement : 05100147384

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour les paramètres mesurés. Cependant, on note une valeur de CHLORE LIBRE élevée. La concentration en chlore devra être maintenue inférieure à 0,5 mg/l sur le réseau de distribution.

Châlons-en-champagne, le 22 octobre 2026

Pour la Directrice de la Délégation
Départementale de la Marne,

La Technicienne Sanitaire et
de Sécurité Sanitaire,

Léa GRAINCOURT

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH	18,6	°C				
Equilibre Calco-carbonique						
PH	7,6	unité pH			6,5	9,0
Résiduel de traitement						
CHLORE LIBRE	0,59	mg(Cl2)/L				
CHLORE TOTAL	0,63	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
DIVERS MINERAUX						
PERCHLORATE	1,4	µg/L				

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1